

УТВЕРЖДАЮ

Глава Константиновского
сельского поселения
Курганинский район



П.М. Ильинов

2020 год

«5» 02 2020 г.

ст. Константиновская

АКТ № 11

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: заместителя главы Константиновского сельского поселения Т.В. Половинкиной, начальника общего отдела Константиновского сельского поселения Е.А. Артемовой, директора МКП «Услуга» А.А. Новикова, составили настоящий акт обследования состояний деревьев растущие по адресу: ст. Константиновская _____ ул. Школьная _____ вдоль линии электропередач 0,4 кВ общей длиной 4000 метров и шириной по 2,5 метров в каждую сторону от опор.

В результате обследования установлено, что произрастающие деревья (грецкий орех, карагач, тополь) в количестве: по факту наличия вдоль линии электропередач общей длиной 4000 метров и шириной 2,5 метров в каждую сторону от опор, находятся в охранной зоне высоковольтной линии электропередач в аварийно-опасном состоянии, в ветреную погоду происходят надломы ветвей деревьев, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан, а так же возможности причинения материального вреда жителям станции и линий электропередач.

В связи с вышеизложенным комиссия считает, что необходимо организовать и произвести выпил деревьев с соблюдением всех мер безопасности, оповестив при этом население, участковых уполномоченных полиции, руководителя энергетической службы.

Члены комиссии:

Т.В. Половинкина

Е.А. Артемова

А.А. Новиков