

УТВЕРЖДАЮ



«21» сентября 2023 г.

ст. Константиновская

АКТ № 3

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Жданова Д.О., главы Константиновского сельского поселения,
Сабадаш Д.А., главного специалиста Константиновского сельского поселения,
Мильшина З.В., главного специалиста Константиновского сельского поселения,
составили настоящий акт обследования состояний деревьев растущие по
адресу: ст. Константиновская, Школьная, 79.

В результате обследования установлено, что произрастающие деревья:

Тополь – 2 шт.

произрастают в охранной зоне линий электропередач, находятся в аварийном состоянии, представляют опасность для жизни и здоровья граждан, а так же возможности причинения материального вреда жителям станицы.

В связи с вышеизложенным комиссия считает, что необходимо организовать и произвести выщип деревьев с соблюдением всех мер безопасности, оповестив при этом население, участковых уполномоченных полиции, руководителя энергетической службы, руководителя МКУ «Курганинская служба спасения.

Члены комиссии:

Д.О. Жданов

Д.А. Сабадаш

З.В. Мильшина